

Attestation of Tests passed successfully
Nachweis erfolgreich durchgeführter Prüfungen**Huba Control AG**
Headquarters
Industriestr. 17 CH-
5436 Würenlos
Switzerlanddeclares under our sole responsibility that the product
*erklärt in alleiniger Verantwortung, dass die Produkte*Description **Pressure transmitter**
*Bezeichnung Drucktransmitter Typ***505**fulfills and comply to the below mentioned Standards
*die nachfolgend genannten Normen erfüllt und die Prüfungen erfolgreich bestanden hat.*EMC Requirements Standards
EMV Anforderungen Normen

Generic Emission

Emission Störaussendung **Keine Störaussendung möglich**

Generic Immunity

Immunität Störfestigkeit	EN 61000-4-2:2009	8 kV / Luft (Air)	Criterion B
	EN 61000-4-3:2010	10 V/m	Criterion A
	EN 61000-4-4:2012	4 kV	Criterion A
	EN 61000-4-6:2014	10 V	Criterion A

Additional Applied Technical Specification
*Weitere Angewandte Technische Spezifikationen***EN 61326-2-3:2013**

The applied Test Levels and Pass Criteria exceed partly the requirements of the above mentioned standard.

Die angewendeten Prüfflevel und Akzeptanzkriterien übertreffen die Anforderungen des oben genannten Standards.

CH-5436 Würenlos, 07.04.2017

Henry Weissbach
Head of Electronic DevelopmentSamuel Ruf
Product Manager